

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-2
ГИ секция 1-2, 7ПАВ-2 – ТК-7-10 – 7НО-23
ТК-7-03 – ТК-7-05 – ТК-7-07, по Т1, Т2

*Руководителю: **Управляющих компаний, ТСЖ, аварийных служб, объекты соц. сферы, частный сектор, ЮЛ***

*Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», Главное управление МЧС России по Кировской области***

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, по письму КТС от 12.05.2026 с 12-00 14.05.2026 до 17-00 часов 15.05.2026г. (ориентировочно) планируется этап гидравлических испытаний тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см².

На период испытаний будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний клиентов п. 1, 2 - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях:

Ожегова 3 (МБДОУ д/с №10)
Ожегова 1 (МАУК ЦКИД ЦЕНТР КУЛЬТ. РАЗВИТИЯ)
Ленина 3
Прочие: Базовый 1, 3, 5, 7; Гараж. кооперативы
60 лет Октября 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3; Ленина 2/3 (МБДОУ д/с №3), 4 (ИП Парфенов; Чаузова), 4а (ООО Живи вкусно)
60 лет Октября 1/1, 1/2; Ленина 2/1, 2/2
Сосновая 1 (МБУК РЦ "ЯНТАРЬ"), Сосновая 1а (МАУ СШ "ОЛИМПИА")

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

- Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
- Закрыть всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 12-00 часов 14.05.2026г.**, тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;
- Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;
- Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-42.
- Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;
- Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 4-45-65.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

2. Потребители, попадающие под отключение горячего водоснабжения, не участвующие в испытаниях. Не требуется отключение ГВС на ИТП:

60 лет Октября 7/3 (Зыкова Л.Н.), 15 (АО Танدر), 17, 17а; Школьная 2 (Клабуков Е.А.), 4, 4а (Школа №10), 12а (МФ поддержки предпринимательства); Гараж. Кооперативы
Ленина 6/1, 6/2, 6/3 (МАУК ЦКиД), 6/4 (МБДОУ д/с №20), 6/5 (частный дом+ЮЛ), 8 (ООО «ЧКЗ»)
60 лет Октября 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11, 13; Школьная 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10
60 лет Октября 2, 4/1 (Мордовченко С.В.), 6 (ТД Продторг), 8, 10, 12, 18 (Красноперов М.В.); Маяковского 1, 1а (Редькин А.В.), 3
60 лет Октября (ООО «ВВКС» зд.48, КНС-11), ИП Береснев, ООО Чистоград, ООО «Аргус», 60 лет Октября 8а (МБУ ДО СЮТур, ИП Прокашев В.А.), Володарского 9 (ООО БК «Вернисаж»), 60 лет Октября 24/1 (Бежанова О.В.), 60 лет Октября 26/1 (ПАО «Ростелеком»), Школьная 1а (ООО ПКП «Мито», Фофанов А.А.), 60 лет Октября 2а (ООО «Овощевод»)

Володарского 3 (Параска Н.С.), 5 (ООО Киров-Сити), Володарского 7
60 лет Октября 24; Володарского 4 (МБДОУ д/с №1), 14; Ком. Утробина 3, 5 (МБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ), 6, 8, 10, 10а
60 лет Октября 22; Володарского 6, 8, 12, 16
60 лет Октября 26/1, 26/2, 30, 32, 34, 34/1; Ком. Утробина 12, 12а, 14, 16, 18, 18/1, 20, 22, 24, 28
60 лет Октября 36; Ком. Утробина 7; Победы 1, 3, 5, 7, 11, 11/1 (КОГАУСО "МЕЖРАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ); Юбилейная 31
60 лет Октября 2/2, 4/2 (Саакян А.С.); Маяковского 4, 6, 8, 10, 12; Юбилейная 1, 1/2, 3 (МАДОУ д/с Надежда), 5, 7
60 лет Октября 16; Володарского 11/1, 11/2, 13; Маяковского 5 (МБДОУ д/с №26), 11, 13/2
Маяковского 7; Юбилейная 11, 13/1, 13/2
Маяковского 16; Юбилейная 15, 15/2 (МАУ ДО СШ №1), 21
Володарского 1; Юбилейная 15, 19
Володарского 2; Юбилейная 25, 27, 29

Социально значимым объектам: для обеспечения горячим водоснабжением на период испытаний, задействовать резервные источники (водонагреватели при наличии).

Включение горячего водоснабжения по зоне п.1 после испытаний: ориентировочно с 19-00 15.05.2026г. Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

Включение горячего водоснабжения для юридических лиц будет производиться строго после подачи заявления по установленной форме и получения согласования. Заявления принимаются на электронную почту:

krv-ts@tplusgroup.ru (документооборот ПАО «Т Плюс», или в клиентском зале АО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 28.

В случае отсутствия потребности в горячем водоснабжении, Потребителю необходимо проинформировать об отказе.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В. Кондаков

Передал

должность

ф.и.о

Принял

должность

ф.и.о

№ телефона