

Общество с ограниченной ответственностью
"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
г. Кирово-Чепецка

613040, Россия, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2
тел.: +7 (83361) 5-30-50
E-mail: sekretar@k4voda.ru
<http://vvks.ru/>

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 53 от 06.07.2026

Уведомляю Вас, что в связи с аварийной ситуацией на водоводе по адресу пр. России 30 - утечка на следующем стыке под дорогой и затоплением котлована, 06.07.2026г в 19-35 отключено холодное водоснабжение.

В результате отключения под ограничение водоснабжения попадают следующие потребители:

- жилые многоквартирные дома (всего – 427 чел.):
пр. России 30

Начало ремонтных работ запланировано: 07.07.2026 с 9-00
Диаметр аварийного водовода 65 м

В 21-00 будет выставлена бочка с водой.

При ремонтных работах задействованы:

- аварийная бригада - 3 человека
- автотехника - 4 единицы.

Прогнозируемое окончание работ: 07.07.2026 в 20-00

Главный инженер

Р.В. Сунцов