

После проведения ГИ секции 1-3 с 18:30 12.08.2026г:

- разрешается включение ГВС с циркуляцией на МКД: 60 лет Октября

2,2/2,8,10,12,17,17а,22,24,26/1,26/2,30,32,34,34/1,36;

Володарского 1, 6, 7, 8,12,14,16;

Ком. Утробина 3, 6, 7, 8,10,10а,12,12а,14,16,18,18/1,20,22,24,28;

Маяковского 1, 3, 4, 6, 7, 8,10,12,16;

Победы 1,3,5,7,11;

Школьная 4,6/1,8/1,10;

Юбилейная 1, 1/2,5,7,11,13/1,13/2,15,19,21,31;

- разрешается включение ГВС по тупиковой схеме по прямому трубопроводу МКД:

Володарского 2,11/1,11/2,13; Маяковского 11,13/2; 60 лет

Октября 7/1,7/2,9/1,9/2,11,13,16; Школьная 6/2,8/2; Юбилейная 25,27,29, ДС №26. Плотнo обжать запорную арматуру по Т2 на элеваторах домов.

- разрешается включение ГВС по тупиковой схеме по обратному трубопроводу МКД:

Ленина 6/1,6/2; Ленина 6/3, Ленина 6/5; ДС №20, ДЮСШ №1. Плотнo обжать запорную арматуру по Т1 на элеваторах домов.