

1. дефект по Т1 от ТК 6-16-4 до Чепецкой 5 не подтвердился, в связи с этим разрешается включение без циркуляции по подающему трубопроводу с 20-30 часов 17.08.2026 на ИТП дома Чепецкая 5.
2. С 13:00 18.08.2026г. Включить ГВС по схеме: С минимальной циркуляцией из подающего (Т1) трубопровода в обратный (Т2) на ИТП МКД:

Революции 6, 8, 10/1, 12, 16;

Чепецкая 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 24/3;

Ленина 55, 57, 59, 61;

Овражная 16а.

Включить ГВС по схеме: Без циркуляции из подающего (Т1) трубопровода на ИТП: Чепецкая 5;

Запорную арматуру Т2 и перемычку на ИТП плотно закрыть.

Остается включение ГВС по тупиковой схеме из обратного (Т2) трубопровода на МКД:

Чепецкая 3, 7, 9, 11, 11/1;

Ленина 55, 57, 59, 61;

Запорную арматуру Т1 и перемычку на ИТП плотно закрыть.

3. Ленина 55, 57, 59, 61 ГВС из Т2

С 13:00 18.08.2026г. Включить ГВС по схеме: С минимальной циркуляцией из подающего (Т1) трубопровода в обратный (Т2) на ИТП МКД:

Революции 6, 8, 10/1, 12, 16;

Чепецкая 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 24/3;

Овражная 16а.

Включить ГВС по схеме: Без циркуляции из подающего (Т1) трубопровода на ИТП:

Чепецкая 5;

Запорную арматуру Т2 и перемычку на ИТП плотно закрыть.

Остается включение ГВС по тупиковой схеме из обратного (Т2) трубопровода на МКД:

Чепецкая 3, 7, 9, 11, 11/1;

Ленина 55, 57, 59, 61;

Запорную арматуру Т1 и перемычку на ИТП плотно закрыть.

4. По итогам ГИ. 18.08.2026. с 15:00

Включить ГВС по схеме: С минимальной циркуляцией из подающего (Т1) трубопровода в обратный (Т2) на ИТП МКД:

Вят. Набережная 1

Вят. Набережная 3

Вят. Набережная 7

Вят. Набережная 9

Вят. Набережная 10

Вят. Набережная 11

Кирова 5

Кирова 7

Кирова 9

Кирова 11

Кирова 13

Кирова 15

Кирова 21/1

Кирова 21/2

Кирова 21/3

Кирова 21/4

Ленина 58/1

Ленина 58/2

Ленина 60/1

Ленина 60/2

Ленина 64/1

Ленина 64/2

Ленина 64/3

Ленина 66/1

Ленина 66/2

Ленина 66/3

Ленина 66/4

Ленина 68/2

Ленина 70/1

Ленина 70/2 Первомайская 4/1

Первомайская 4/2

Первомайская 4/3

Первомайская 4/4

Первомайская 6б

Включить ГВС по схеме: Без циркуляции из подающего (Т1) трубопровода на ИТП:

Кирова 17

Кирова 19

Запорную арматуру Т2 и перемычку на ИТП плотно закрыть.

Включить ГВС по схеме: Без циркуляции из обратного (Т2) трубопровода на ИТП:

Кирова 26

Кирова 28

Кирова 32

Кирова 32а

Кирова 34

Мира 29

Мира 31

Мира 33

Мира 35

Мира 35

Первомайская 8

Энгельса 18

Энгельса 20а

Запорную арматуру Т1 и перемычку на ИТП плотно закрыть