

Общество с ограниченной ответственностью
"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
г. Кирово-Чепецка

613040, Россия, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2
тел.: +7 (83361) 5-30-50
E-mail: sekretar@k4voda.ru
<http://vvks.ru/>

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 51 от 31.07.2025

Уведомляю Вас, что в связи с аварией на водоводе по адресу Вятская Набережная 7 отключено холодное водоснабжение 31.07.25 с 08 часов 30 минут.

В результате отключения аварийного участка под ограничение водоснабжения попали следующие потребители:

- жилые многоквартирные дома по адресу (всего 1600 чел.):
ул. В.Набережная 7, 9, 10.

- другие объекты:

д/сад №13, школа № 5

Начало ремонтных работ - 31.07.2025 с 09-00.

Диаметр аварийного водовода 200 мм.

При ремонтных работах задействованы:

- аварийная бригада 5 человек;
- автотехника 6 единиц

Прогнозируемое время окончания работ 31.07.25 в 20-00.

Организован подвоз воды – бочка выставлена на территории дс №13.

Главный инженер

Р.В. Сунцов