

По окончании ремонтных работ на ТЭЦ-3, согласно заявки Тепловых сетей, включить ГВС на ИТП всех потребителей по схеме: **С минимальной циркуляцией из подающего (Т1) трубопровода в обратный (Т2) .**